TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동) TEL (041)589-0010 FAX (041)589-0012

성적서번호 : TAK-2026-099268
대 표 자 : 박성희
업 체 명 : (주)신진에스앤씨
주 소 : 경기도 평택시 팽성읍 두리2길 28-6

접 수 일 자 : 2026년 07월 15일
시험완료일자 : 2026년 08월 13일

시 료 명 : 콘크리트 내외장 마감재 [프리콘 (Pre Con)]

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
미세균열발생 저항성	-	-	이상없음	KS F 4716 : 2022
부착강도(표준양생)	MPa	-	1.1	KS F 4716 : 2022
물흡수계수	$kg/(m^2h^{0.5})$	-	0.2	KS F 4716 : 2022
내충격성	-	-	이상없음	KS F 4716 : 2022

- 시험배합비 의뢰자 제공
배합비 = 분말 : 물 = 2 : 1 (질량비)
- 용 도 : 공급원승인용

- 끝 -

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Taegu Do
작성자 : 도태구
Tel : 032-570-9657

Lee Seong-gyu
기술책임자 : 이성규
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 08월 13일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.
전자문서본(Electronic Copy)