프리콘(SJ-1000)시험성과대비표

KS F 4716(2016)기준

시험항목	단 위	품질기준	시험성과	판정/비고
미세균열발생 저항성	-	미세균열이 발생하지 않을것	이상없음	합 계
부착강도(표준양생)	N/㎟	1.1이상	1.5	합 계
물흡수계수	kg/㎡h0.5	0.2 이하	0.2	합 계
내충격성	-	갈림및벗겨짐이 없을것	이상없음	합 계
검사항목 및 규격사항에 대하여 문제가 없음을 밝히는 바입니다.				

2025년04월28일

경기도 평택시 팽성읍 두리2길28-6
T. 031-647-0780 / F. 070-4007-1707
주식회사 신진에스앤씨